

ה"אב/תשפ"ב
02/08/2022

הנדון: מכרז 33/2021 עבודות ייצור, אספקה והתקנת הצללה ברחבי העיר -

מסמך הבהרות

בהמשך לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון, להלן התייחסותנו:

1. לא נדרש לצרף תעודת בדיקה של תו תקן 748 (תקן אוסטרלי AS 4174) - הגנה UV בהגשת המכרז.
2. על המציע לצרף עותק אישור כי האריג בעל תקן אש העומד בתקן הישראלי 5093.
3. על המציע לצרף הוכחה כי האריג הינו עם עמידות לשמש לתקופה של לפחות 15 שנים. יש לצרף את שם היצרן, כתובתו, איש קשר וכן הוכחות כי האריג נרכש מהיצרן המצוין ב - 5 שנים האחרונות.
4. על המציע לשכור על חשבונו מהנדס קונסטרוקציה מורשה אשר יגיש תכניות למערכות הצללה כולל חישובים סטטיים והצהרת מהנדס לוועדה המקומית, כמו כן תינתן התייחסות לנשוא הביסוס על פי דו"ח יועץ קרקע. על המציע לקבל אישור לתכניות מטעם המזמין.
5. על המציע לא נדרש לצרף דוגמת אריג.
6. יש לצרף לחומר ההצעה מפרט טכני של היריעות כולל דו"ח מעבדה לאימות המפרט.
7. לא נדרש לצרף רישיון עוסק על קיום עסק למתפרה ומסגריה ועל קיום תפירה בעסק.
8. על המציע לצרף להצעתו הוכחות על הזמנות עבודה ברשויות מקומיות בסך של 3,000,000 ₪.
9. מפרט האריג יכלול פירוט אחוז הצללה של האריג.
10. עיגון ואביזרי הבד כלולים במחיר ההצללה.
11. הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאות, תשכ"ט-1969, ומתחייב לא למסור לקבלן משנה ביצוע עבודה כלשהיא בקשר למבנה או חלק ממנו אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק כאמור.
12. מועד אחרון להגשת ההצעות יידחה ליום 8.8.2022 בשעה 12:00.

בברכה,

איתי קנין

מנהלת מח' פרויקטים עירוניים

העתק: מר אבישי שאול, מהנדס העיר
עו"ד איתי קידר, יועץ משפטי עיריית עפולה
קבלנים
תיק, כאן

