

ב' כסלו תשפ"ה

03 דצמבר 2024

פרוטוקול שאלות ותשובות הבהרה

מכרז פומבי מס' 27/24 לאספקה, הובלה והתקנת מזגנים במוסדות עיריית עפולה וגופי הסמך

1. להלן שאלות שהתקבלו ותשובות מקצועיות:

מס'ד	שם המסמך	מס' סעיף	שאלת הבהרה	התייחסות הרשות
1	נספח ג	2.2	מבוקש להבהיר בזאת למשתתפי המכרז כי על המזגנים לעמוד בתקנים ישראלים רשמיים, כך שבכל מקום בו נזכרת במסמכי המכרז/ההזמנה להציע הצעות, דרישה ל-"תו תקן" הכוונה היא גם לקיומו של אישור תקן רשמי (אישור ת"ר) לדגם המזוגן מאת מכון התקנים – 1-994, ולא בהכרח גם ל"תו תקן". מופנית תשומת לב עורכת המכרז כי החל מ- 1/9/22 מדינת ישראל אימצה את הרגולציה האירופית בתחום מיזוג האוויר, ראו תיקון לחוק מקורות אנרגיה בקישור https://www.nevo.co.il/law_html/law00/4900.htm ובקובץ המצ"ב, המהלך מאפשר שיווק של מערכות מיזוג יעילות יותר אנרגטית שיביאו לחיסכון כספי של עשרות אחוזים בחשבון החשמל של הרשות, הנובע משימוש במזגן מעבר לכך המערכות מתקדמות וידידותיות יותר לסביבה, מדובר על כספים ציבוריים ולכן הנושא חשוב והכרחי. הרגולציה מאפשרת לייבא ולייצר מוצרים לפי "העולם הישן" של תקינה ישראלית מזגני ON/OFF עד 24.6.24 (מצ"ב מסמכים). בעקבות שינויים אלו, חברות מיזוג האוויר החלו לייבא מזגני אינוורטר לפי תקינה אירופאית (שם נמכרים כבר תקופה ארוכה מזגני אינוורטר בלבד). דירוג האנרגיה של המוצרים משתנה לתווית אנרגיה אירופאית A++ וכד'. המכרז הינו לשלוש שנים ונכון לעכשיו אינו עומד בדרישות החוק, נא לשנות בהתאם להסבר מעלה.	לאחר בדיקת הנושא והבנה כי מערכות המיזוג הולכת בשנה האחרונה וכן בשנים קדימה לכיוון תקינה אירופית A++ לכן הרשות מצרפת מחירון מעודכן
2	נספח ו	מחירון	נא להעלות את מחירי האספקה והתקנה של המזגנים ב-20% ואת מחירי התוספות להתקנה ב-50% כדי שיעמדו במחיר השוק כיום בבקשה	רצ"ב מחירון מעודכן
3	9	נספח א' 2	מבקשים לאשר נוסח כללי של הצהרת הניסיון המכיל את הפרטים הנדרשים	כפי שכתוב במסמכי המכרז
4	29-30	נספח ו	האם מחירי האומדן ללא מע"מ או כולל מע"מ	המחירים הינם כוללים מע"מ
5	29-30	נספח ו- מחירון	כלל המזגנים שמאופיינים במכרז הינם מזגנים העומדים בתקינה הישנה ואסורים ביבוא לישראל מיוני 2024 ואסורים למכירה בישראל מיוני 2025. התקינה החדשה מחייבת יבוא ומכירה של מזגנים בכפוף לתקינה האירופאית. המעבר מטכנולוגיה פשוטה של הדלקה וכיבוי לטכנולוגיה של אינוורטר. השינוי הטכנולוגי בא כתוצאה מהנחיות להתייעלות אנרגטית ושיפור צריכת המזגן. וזו אינה מהווה ש"ע למוצרים המאופיינים במכרז. לאור השינוי בתקינה ומכיוון שמדובר במכרז מסגרת הצפוי לביצוע במהלך 24 חודשים ממועד הזכייה, אנו מבקשים לבחון בשנית את כתב הכמויות ואת האומדים בהתאם.	כפי שכתוב במסמכי המכרז

שפ"ע - מינהל תפעול

סעיף זה	כתוב : wd-65 3ph למזגן	סעיף	29	6
נמחק מכתב הכמויות מדובר בטעות סופר , ראו מחירון מעודכן	אנא הסבירו מה תכולת הסעיף:	2500000107		
רצ"ב מחירון מעודכן	לדעתנו נפלה טעות סופר. אנא בדקו מחיר אומדן לפני הנחה	סעיף 3030118011	29	7
כפי שכתוב במסמכי המכרז	להבנתנו מדובר בפרויקט התייעלות מיזוג ע"ב תשתית קיימת. אנא אשרו כי בכל סעיף בו יש אספקה והתקנה של מזגן, הכוונה על פרוק מזגן קיים והתקנה ע"ב תשתית קיימת. באם אין תשתית קיימת, אנא אישורכם כי השלמת תשתית תבוצע בהתאם להצעת מחיר מאושרת ע"ב מחירון דקל.	נספח ו	29	8
היקף שנתי של כ- 300,000 ₪	נבקש להבהיר מהו היקף הכספי המשוער של המכרז.	כללי	כללי	9
מאושר	נבקש סטייה בתפוקות BTU של 15% למעלה/למטה.	כללי	כללי	10
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש כי מנייני כל הימים יהיו "ימי עסקים" ולא "ימים קלנדריים".	כללי	כללי	11
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש להוסיף הוראה לפיה: "על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, מוסכם כי ככל שיהיה שינוי כלשהו בהוראות הדין ו/או התקנים ו/או כל שינוי רגולטורי אחר ביחס לגז R32 ואם יש בשינוי כאמור לייקר את מחירו של איזה מהמוצרים ו/או רכיבי המוצרים, יהא זכאי הקבלן לקבלת תוספת תמורה בגין האמור, לכל הפחות בשיעור ההתייקרות של המוצר ו/או הרכיב שהתייקר".	כללי	כללי	12
רצ"ב מחירון מעודכן	בהתאם לכניסתן לתוקף של תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים) (ביטול), התשפ"ג-2023 והמעבר לשימוש במזגנים עם דירוג אנרגטי גבוה המותאם לתקנים ולרגולציה, נבקש להבהיר כי הצעת הקבלן הינה למזגני אינוורטר; על כן המזמין נדרש לעדכן את דגמי המזגנים הרלוונטיים במסגרת הליך זה בהתאם כדי לעמוד בנדרש לפי הדין.	כללי	כללי	13
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש לחדד ולהבהיר כי על המציע לא יחולו התחייבויות הנובעות מאספקה בפועל של המזגנים לעירייה, והאחריות על המזגנים עוברת לידי העירייה, בקרות כל אחד מהמקרים הבאים: (א) מקום שבו העירייה מושכת את הטובין - ללא דרישה או ציון מועד להתקנתם כנקוב בחוזה; וכן (ב) במקרה שבו מועד התקנת המזגנים לא נקבע ולא תואם על ידי המוצעה או בחלוף המועדים הנקובים בשל כך.	כללי	כללי	14
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש להאריך את המצאת המסמכים/הערבות מ-7 ימים/ימי עבודה ל-10 ימי עבודה.	12.1 14.1	6 7	15
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש כי זכות העירייה לביטול הזכיה במכרז ו/או את ההסכם תהיה אך ורק בשל הפרה יסודית בלבד; ובכל מקרה יתנתן לקבלן זכות להתגונן ולתקן ההפרה הנטענת.	12.2 12.4 16 8 לנספח א' 7 9.1 לנספח ג'	6 7 14 22	16
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש לצרף רק את העמוד הראשון של ההסכם החתום בין המציע לבין הרשות, מטעמי סודיות ואי חשיפת פרטי הלקוח.	נספח א' 2	9	17

שפ"ע - מינהל תפעול

18	10	סיפא הצלחה יזרעאלי	
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש כי אישור רוי"ח יהיה בנוסח דומה אך לא מדויק, בהתאם לחוקי רואי החשבון המקובלים בישראל, כך שישקף את המהות הנדרשת.		
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילים "ועד בכלל".	5 לנספח א' 6 3 לנספח ד' 2	13 27 19
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש להבהיר כי אספקת מזגנים הנושאים תו תקן ישראלי מטעם מכון התקנים תותר. כמו כן, יובהר כי במקום הדרישה לתקן ישראלי ניתן להציע מזגנים העומדים בדרישות תקן בין-לאומי המסומן כנדרש לפי הדיו, ובלבד שתואם לרשת החשמל הנהוגה בישראל (בהתאם להוראות סעיף 9(א)(1) (ב) לחוק התקנים, תשי"ג-1953), ושווה ערך לכל הפחות לדרישות התקן הישראלי.	2.2	17 20
כפי שכתוב במסמכי המכרז	מבוקש להוסיף לאחר המילים "מתאים ו/או לקוי" את המילים "בהתאם למקובל בשוק ותקן (לפי העניין)". כך שהנוסח המוצע ייקרא: "... מתאים ו/או לקוי, בהתאם למקובל בשוק ותקן (לפי העניין)". כמו כן, יש לשנות את פרק הזמן להחלפת המוצר מ-3 ימים ל-7 ימים.	2.3	17 21
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש לשנות את פרק הזמן לביצוע העבודה מ-7 ימים ל-14 ימי עבודה.	2.5	17 22
כפי שכתוב במסמכי המכרז	יובהר כי אישור המפקח יינתן לא יאוחר מ-5 ימים ממועד ההודעה על סיום הביצוע. ככל שהמפקח לא יעמוד במועד האמור, ייחשב הדבר כאילו העיירה אישרה את סיום הביצוע, ולא תעמוד לה הזכות לדרוש תיקון או שינוי במסגרת הוראות סעיף זה.	2.6 4.7	17 19 23
כפי שכתוב במסמכי המכרז	הארכת תקופת ההתקשרות תיעשה בהסכמה הדדית מראש בין הצדדים, ובכתב.	3.3	17 24
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש להוסיף לסיפא של הסעיף: "למרות האמור לעיל, אין באמור לגרוע מזכותו של הקבלן לקבלת תשלום למזגנים שהוזמנו או סופקו בהתאם להוראות הסכם זה."	1.1 (*)	17 25
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש לעדכן את הסעיפים, כך שיובהר שמתן שירות תיקון יבוצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006, כך שזמן התיקון מרגע הקריאה יעמוד על 72 שעות ומעלה, וזאת מבלי לגרוע מהאפשרות לבקש ארכה מהעירייה, לפי העניין.	5.4	19 26
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש לתקן את הסעיפים בכל הנוגע לחובת השיפוי של הקבלן, חובת השיפוי של הקבלן תחול אך ורק ביחס לנזקים ישירים שנגרמו במסגרת העבודות לפי הוראות הסכם זה, ובתנאי שמדובר בנזקים שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו. הקבלן לא יישא באחריות לנזקים עקיפים, תוצאתיים, לרבות נזקים כלכליים ואגביים שנגרמו לעירייה ו/או לצד שלישי כלשהו. אחריות הקבלן לא תחול במקרה שבו הנזק נגרם עקב "כוח עליון", ובכלל זה: פגעי טבע, מגיפות, השבתות, מלחמות וכיו"ב. חובת השיפוי של הקבלן כלפי העירייה תהא כפופה לאחריותו לפי דין, ותקום אך ורק על פי פסק-דין חלוט, וזאת בכפוף לכך שנמסרה לקבלן הודעה מראש המאפשרת לו להתגונן באופן סביר בפני התביעה כאמור.	5 נספח ג'	20 27

שפ"ע - מינהל תפעול

	<p>חובת השיפוי של הקבלן תקום רק בהתקיים כל התנאים המצטברים הבאים:</p> <p>(1) העירייה תודיע לקבלן בסמוך לאחר קבלת כל דרישה/תביעה הנובעת מסעיף זה.</p> <p>(2) העירייה תאפשר לקבלן לנהל את ההגנה מול כל דרישה/תביעה הנובעת מסעיף זה.</p> <p>(3) העירייה לא תתפשר בנושא הדרישה/התביעה מבלי לקבל את הסכמת הקבלן לכך מראש ובכתב.</p> <p>(4) העירייה תאפשר לקבלן לקבוע את קו ההגנה וזהות עורכי הדין שינהלו את ההליך הקשור לסעיף זה.</p> <p>(5) העירייה תמציא לקבלן כל מסמך ו/או מידע שיידרש לניהול הגנתו בפני הדרישה/התביעה.</p> <p>בכל מקרה, חובת השיפוי של הקבלן תהיה מוגבלת לסכום השווה ל-100% משווי ההתקשרות בין הצדדים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד האירוע אשר ממנו נובעת דרישת השיפוי.</p>				סיפור הצלחה יזרעלי
כפי שכתוב במסמכי המכרז	<p>נבקש כי המחאת זכויות בתוך קבוצת החברות של הקבלן, לרבות שינוי אחזקות ורה-ארגון, בכפוף לכך שזכויות העירייה לא תפגענה.</p>	8.2 - 8.1	21	28	
כפי שכתוב במסמכי המכרז	<p>בהתאם לאופן העבודה הנהוג בשוק והפרקטיקה המקובלת, נבקש לעדכן את ההסכם כך שתאושר מראש האפשרות של הקבלן לבצע את העבודות באמצעות קבלני משנה מטעמו. האישור מבוקש בכפוף לכך שלא ייגרע מאחריותו המלאה של הקבלן לקיום הוראות ההסכם.</p> <p>ככל שהבקשה הנ"ל לא תתקבל כפי שהוצעה, נבקש להוסיף הוראה לפיה המזמין לא יסרב ליתן אישור להעסקת קבלני משנה ללא נימוק סביר. תיקון זה יבטיח גמישות תפעולית לצד שמירה על האינטרסים של שני הצדדים.</p>	8.3	21	29	
כפי שכתוב במסמכי המכרז	<p>לעניין הוראות סעיף זה מבוקשים הדברים הבאים:</p> <p>1. הפחתת הפיצוי המוסכם ב-50% לכל קטגוריה.</p> <p>2. כמו כן, נבקש לקבוע כי ביחס לפיצויים המוסכמים שנקבעו בהוראות הסעיף לעיל מדובר יהיה בסעד יחיד ובלעדי לעניין הפרות הקבלן ומוגבל לסכום שלא יעלה על 10,000 ש"ח למשך תקופת ההתקשרות (מצטבר).</p> <p>3. מבלי לגרוע מהאמור, נבקש כי טרם הטלת כל דרישת פיצוי או ביצוע קיזוז, העירייה תהיה מחויבת להעניק לקבלן זכות להתגונן והזדמנות לתקן או להסביר את הפרה, לכאורה, תוך 7 ימי עסקים ממועד ההודעה על כך.</p>	7.4 - 7.1 לנספח ג'	21	30	
כפי שכתוב במסמכי המכרז	<p>מבוקש כי כל המועדים יאוחדו ל-30 ימים במקום 20.</p>	9.2	22	31	
כפי שכתוב במסמכי המכרז	<p>1. נבקש לעדכן לחילוט או מימוש ערבות (כולה או חלקה) כך שחילוט הערבות על ידי העירייה תהיה כפופה לכך שלקבלן ניתנה הודעה מראש ובכתב של לפחות 10 ימי עסקים טרם ההחלטה על מימושה, ההודעה הנ"ל כללה נימוק בדבר דרישת העירייה לחילוט (מלא/חלקי) הערבות, ולאחר שניתנה לקבלן הזדמנות סבירה לתקן את ההפרה (לכאורה) וכן להשמיע טענותיו ולהתגונן בקשר לטענת ההפרה האמורה.</p> <p>2. נבקש להבהיר כי חילוט (מלא/חלקי) ערבות עקב הליך משפטי, ייעשה בכפוף לקבלת פסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו ושלקבלן ניתנה הזדמנות להצטרף להליך, להתגונן ולהשמיע את טענותיו ו/או כי משא ומתן לא יתאפשר, אלא אם ניתנה הסכמתו המפורשת של הקבלן לפשרה שהושגה.</p>	10 10.4	22	32	
כפי שכתוב במסמכי המכרז	<p>נבקש להבהיר/להחליף כל התייחסות ביחס לכלל הסעיפים הנוגעים לאחריות מוצר/מזגנים חדשים תהא ממועד התקנתם</p>	נספח ו'	29	33	

שפ"ע - מינהל תפעול

		סיפור הצלחה יזרעאלי	
	וכאמור בהתאם לתעודת האחריות של המזגן ובכפוף להוראות הדין.		
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש להבהיר מה כוללת התקנת מזגן עילי.	נספח ו' - כללי	34
רצ"ב מחירון עדכני	נבקש לתקן את סוגי המזגנים ל"אינוורטר".	נספח ו' - כללי	35
רצ"ב מחירון עדכני	מקט 2500000107 - נבקש להבהיר באיזה סוג מזגן מדובר.	נספח ו'	36
רצ"ב מחירון עדכני	מקט 2500000110 - נבקש להבהיר מה כוללת התקנת מזגן מיני מרכזי?	נספח ו'	37
רצ"ב מחירון עדכני	נבקש להבהיר מה ההבדל בין מקט 2500000111 למקט 2530010006? נראה כי בשניהם מדובר בתוספת צנרת.	נספח ו'	38
רצ"ב מחירון עדכני	נראה כי נפלה טעות במחיר, המחיר אינו סביר ביחס ליתר המקטים מאותו סוג - נבקש לתקן מחיר במקט 3030118011.	נספח ו'	39
רצ"ב מחירון עדכני	נבקש להוסיף למחירון אומדן לפירוק מזגן עילי.	נספח ו'	40
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש שתוספות התקנה שלא מצוינות במחירון יחושבו ממחירון דקל בהפחתה 20%, כמקובל בשוק.	נספח ו'	41
רצ"ב מחירון עדכני	נבקש להעלות את המחירים ב-25% לפחות, כך שיתאימו למחירי השוק המקובלים ויאפשרו הגשת אחוז הנחה.	נספח ו' - כלל	42
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש למחוק את הדרישה לצירוף הסכמי התקשרות מפאת חיסיון ושיקול שלא לגלות נתונים מסחריים / עסקיים עם לקוחות בהם החברה התקשרה במכרזים. ניתן להסתפק בקבלת יתר המסמכים שהתבקשו לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה.	2.3.1	43
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ובלבד שבקשת הערייה לגילי פרטים כאמור אינה אסורה על פי דין"	4	44
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "ובלבד שבקורות מקרה בו המכרז בוטל - כל הערבויות שסופקו במסגרת הגשת ההצעות יוחזרו למציעים לאלתר."	12.3	45
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילים "תוך 7 ימים" ובמקום לכתוב "תוך 7 ימי עסקים"	14.1	46
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש לשנות את מסי הימים מ "תוך (שבעה) ימים" ל "תוך (שבעה) ימי עסקים"	2	47
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש להוסיף כי על הארכת איזה מתקופת האופציה הזכות תיעשה באופן הדדי בהסכמת כל הצדדים יחדיו.	3.1	48
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נראה כי יש טעות במספור הסעיף והמספר הנכון עבור הסעיף הוא 3.4 ולא 1.1 בנוסף, נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "למעט תשלום בגין הזמנות עבודה חתומות ע"י הגורמים המוסמכים בעירייה אשר הונפקו זה מכבר ונמסרו לקבלן לביצוע".	1.1	49
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילה "בלעדית"	5.5	50

שפ"ע - מינהל תפעול

		סיפור הצלחה יזרעאלי	
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש להוסיף לאחר המילה "אחראי" את המילים "עפ"י דין". ולהוסיף בסוף הסעיף את המילים "פטור כאמור לא יחול על י שגרם נזק בזדון".	5.7	נספח ג' – הסכם התקשרות
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילים "מכל סוג", ואת המילים "לשלוחיו של הקבלן וכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו" וכן למחוק את המילה "לפצותם" ובמקום לכתוב "לשפותם" וכן למחוק את המילים "ו/או את התלויים בהם ו/או ירשיהם"	5.8	נספח ג' – הסכם התקשרות
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילים "ומוותר על כל זכות תביעה שהייתה לו ו/או שיש לו ו/או שתהיה לו כנגד העירייה, עובדי העירייה ו/או כל מי שפועל מטעם העירייה"	5.9	נספח ג' – הסכם התקשרות
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילים "ולפצות באופן מלא" וכן את המילים "בכל סכום"	5.10	נספח ג' – הסכם התקשרות
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש למחוק את הסעיף או לחלופין להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "קיצוץ כאמור בסעיף זה, יתאפשר בכפוף לצירוף אסמכתאות שתציג העירייה לקבלן, ולקבלן תינתן הזכות להשיב ולהתגונן בפני הדרישה בתוך 3 ימים לכל הפחות."	5.11	נספח ג' – הסכם התקשרות
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש כי ימחקו המילים "וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו" ובמקומן יתווספו המילים "ובקשר לביטוח חבות המוצר 3 שנים נוספות מתום הסם זה".	6.1	נספח ג' – הסכם התקשרות
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש כי ימחקו המילים "המשמש במישרין או בעקיפין" ובמקומן יתווספו המילים "בבעלות הקבלן".	6.3	נספח ג' – הסכם התקשרות
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש כי ימחקו המילים "כלי רכב".	6.4	נספח ג' – הסכם התקשרות
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש כי לאחר המילה "אחראי" יתווספו המילים "עפ"י דין" וימחקו המילים "באופן מלא ובלעדי"	6.6	נספח ג' – הסכם התקשרות
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש כי לאחר המילה "אחראי" יתווספו המילים "עפ"י דין".	6.8	נספח ג' – הסכם התקשרות
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש להוסיף סעיף חדש (7.6) לפיו טרם הטלת הפיצויים המוסכמים העירייה תעניק לקבלן זכות להתגונן והזדמנות סבירה לתקן את ההפרה תוך 3 ימי עסקים לפחות ממועד קבלת ההודעה על כך. כן נבקש להחריג את הזכות לגבות פיצויים מוסכמים בנסיבות בהן אי ביצוע העבודות או ביצוען באיחור נבעו כתוצאה מאירועים שלא היו בשליטת הקבלן, לרבות כוח עליון	7	נספח ג' – הסכם התקשרות
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש לעדכן את סכום הפיצוי בסעיף 3 בטבלה מ "3,000" ל "500"	7.1	נספח ג' – הסכם התקשרות
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילה "יפצה" ובמקומה לכתוב "ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות לתקן את ההפרה ישפה"	9.1	נספח ג' – הסכם התקשרות
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש להוסיף סעיף חדש (10.5) לפיו חילוט הערבות ע"י העירייה יהיה בכפוף לכך שניתנה לקבלן הודעה מראש ובכתב של לפחות 7 ימי עסקים טרם החלטה על מימושה, ההודעה הנ"ל כללה נימוק בדבר דרישת העירייה מחילוט הערבות ולאחר שניתנה לקבלן הזדמנות סבירה לתקן את ההפרה (לכאורה) וכן להשמיע טענותיו ולהתגונן בקשר לטענת ההפרה האמורה"	10	נספח ג' – הסכם התקשרות
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילים "בצירוף מע"מ"	10.1	נספח ג' – הסכם התקשרות
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נבקש לשנות את מס' השעות מ "תוך 48 שעות" ל "תוך 72 שעות"	10.4	נספח ג' – הסכם התקשרות

סיפור הצלחה יזרעאלי	67			
כפי שכתוב במסמכי המכרז	נספח ד' 1 – אישור על קיום הביטוחים	אופי העסקה	יש לשנות עפ"י השירותים הניתנים עפ"י המכרז.	
כפי שכתוב במסמכי המכרז	68	נספח ד' 1 – אישור על קיום הביטוחים	פרק רכוש	נבקש ימחקו קודים 345, 346, 343, 348, 324.
כפי שכתוב במסמכי המכרז	69	נספח ד' 1 – אישור על קיום הביטוחים	צד ג'	נבקש כי ימחקו קודים 305, 318, 329, 337 והמילים "ביטוח סייג רשלנות רבתי".
כפי שכתוב במסמכי המכרז	70	נספח ד' 1 – אישור על קיום הביטוחים	מעבידים	נבקש למחוק קוד 315 לא רלוונטי למהות המכרז
כפי שכתוב במסמכי המכרז	71	נספח ד' 1 – אישור על קיום הביטוחים	חבות המוצר	נבקש כי ימחקו קודים 318, 347, המילים "ביטוח סייג רשלנות רבתי. נבהיר כי אחריות המוצר הינה פוליסה משולבת מוצר מקצועית
רצ"ב מחירון מעודכן	72	נספח ו' – מחירון		נבקש לשנות את דגמי המזגנים המופיעים לאורך המחירון לדגמי אינורטר
כפי שכתוב במסמכי המכרז	73	נספח ו' – מחירון		נבקש לדעת מה כוללת התקנה בסיסית
כפי שכתוב במסמכי המכרז	74	מספח ו' – מחירון		נבקש להבהיר כי ינתנו מזגנים שאינם ממותגים בשם החברה אך יחד עם זאת ינתנו אחריות ושירות החברה החברה
רצ"ב מחירון מעודכן	75	נספח ו' – מחירון		נבקש לשפר את מחירי האומדן, אנו מציעים לקבל אומדן מיועץ מיזוג אויר מוסמך, המחירים שמופיעים בכתב הכמויות (לדוגמא מקט 3030118011) אינם ראלים ותואמים למחירי המשק היום.
כפי שכתוב במסמכי המכרז	76	נספח ז' – הצעת המחיר		נבקש לשנות את תמחור המכרז מאוחז הנחה כללי לכל הסעיפים, לתמחור פרטני לפי שורה ולתת לכל סעיף אחוז הנחה שונה.

2. להלן המחירון המעודכן לטובת מכרז 27/24 :

מקט	שם פריט	אומדן
2530000020	מנוף הרמה למגזנים-שעתי	400.00
2530000021	קדיחת יהלום בבטון-ליחידה	250.00
2530000022	מקבל סבא למזגן-ליחידה	324.00
2530010006	אספקת צנרת למזגנים שמעל המסגרת הבסיסית (5 מטר)	80.00
3030118011	אספקה הובלה והתקנה מזגן עילי מפוצל חד פזי - על פי תקינה אירופאית - DIRTG אנרגטי A++ - תפוקת קירור של BTU 28,000 - כולל צנרת גז וכבל חשמלי לחיבור בין השתיים קומפלט עבור מרחק של עד 5 מטר להפעלה תקינה אספקה כוללת מתקן	4,650.00

שפ"ע - מינהל תפעול

3,800.00	<p>אספקה הובלה מזוגן עילי מפוצל חד פזי - על פי תקינה אירופאית - MASTER-INV-35 X EU WIFI או שווה ערך - דירוג אנרגטי A++ - תפוקת קירור של 28,000 BTU</p>	3030118012
3,250.00	<p>אספקה הובלה והתקנה מזוגן עילי מפוצל חד פזי על פי תקינה אירופאית - MASTER-INV-30 X EU WIFI או שווה ערך - דירוג אנרגטי A++ - תפוקת קירור של 23,500 BTU - כולל צנרת גז וכבל חשמלי לחיבור בין השתיים קומפלט עבור מרחק של עד 5 מטר - להפעלה תקינה אספקה כוללת מתקן</p>	3030118013
2,750.00	<p>אספקה והובלת המזוגן עילי מפוצל חד פזי על פי תקינה אירופאית - MASTER-INV-30 X EU WIFI או שווה ערך - דירוג אנרגטי A++ - תפוקת קירור של 23,500 BTU</p>	3030118014
2,900.00	<p>אספקה הובלה והתקנה מזוגן עילי מפוצל חד פזי על פי תקינה אירופאית - MASTER-INV-22 X EU WIFI או שווה ערך - דירוג אנרגטי A++ - תפוקת קירור של 18,000 BTU - כולל צנרת גז וכבל חשמלי לחיבור בין השתיים קומפלט עבור מרחק של עד 5 מטר - להפעלה תקינה אספקה כוללת מתקן</p>	3030118015
2,250.00	<p>אספקה הובלה מזוגן עילי מפוצל חד פזי על פי תקינה אירופאית - MASTER-INV-22 X EU WIFI או שווה ערך - דירוג אנרגטי A++ - תפוקת קירור של 18,000 BTU</p>	3030118016
4,627.85	<p>אספקה הובלה והתקנה מזוגן עילי מפוצל תלת פזי על פי תקינה אירופאית - MASTER-INV-35 X EU WIFI או שווה ערך - דירוג אנרגטי A++ - תפוקת קירור של 28,000 BTU - כולל צנרת גז וכבל חשמלי לחיבור בין השתיים קומפלט עבור מרחק של עד 5 מטר - להפעלה תקינה אספקה כוללת מתקן</p>	3030118017
3,925.15	<p>אספקה הובלה מזוגן עילי מפוצל תלת פזי על פי תקינה אירופאית - MASTER-INV-35 X EU WIFI או שווה ערך - דירוג אנרגטי A++ - תפוקת קירור של 28,000 BTU</p>	3030118018
5,038.66	<p>אספקה הובלה והתקנה מזוגן עילי מפוצל חד פזי על פי תקינה אירופאית - MASTER-INV-42 X EU WIFI או שווה ערך - דירוג אנרגטי A++ - תפוקת קירור של 33,000 BTU - כולל צנרת גז וכבל חשמלי לחיבור בין השתיים קומפלט עבור מרחק של עד 5 מטר - להפעלה תקינה אספקה כוללת מתקן</p>	3030118019

שפ"ע - מינהל תפעול

4,349.27	אספקה הובלה מזוגן עילי מפוצל חד פזי על פי תקינה אירופאית MASTER-INV-42 X EU WIFI - או שווה ערך - דירוג אנרגטי A++ - תפוקת קירור של 33,000 BTU	3030118020
5,405.40	אספקה הובלה והתקנה מזוגן עילי מפוצל תלת פזי על פי תקינה אירופאית MASTER-INV-42 X EU WIFI - או שווה ערך - דירוג אנרגטי A++ - תפוקת קירור של 33,000 BTU - כולל צנרת גז וכבל חשמלי לחיבור בין השתיים קומפלט עבור מרחק של עד 5 מטר - להפעלה תקינה אספקה כוללת מתקן	3030118021
4,698.54	אספקה הובלה מזוגן עילי מפוצל חד פזי על פי תקינה אירופאית MASTER-INV-42 X EU WIFI - או שווה ערך - דירוג אנרגטי A++ - תפוקת קירור של 33,000 BTU	3030118022
1,829.52	אספקה הובלה והתקנה מזוגן עילי מפוצל חד פזי על פי תקינה אירופאית MASTER-INV-16 X EU WIFI - או שווה ערך - דירוג אנרגטי A++ - תפוקת קירור של 11,900 BTU - כולל צנרת גז וכבל חשמלי לחיבור בין השתיים קומפלט עבור מרחק של עד 5 מטר - להפעלה תקינה אספקה כוללת מתקן	3030118023
1,031.18	אספקה הובלה מזוגן עילי מפוצל חד פזי על פי תקינה אירופאית MASTER-INV-16 X EU WIFI - או שווה ערך - דירוג אנרגטי A++ - תפוקת קירור של 11,900 BTU	3030118024
1,659.04	אספקה, הובלה והתקנה מזוגן עילי מפוצל חד פזי על פי תקינה אירופאית MASTER-INV-12 X EU WIFI - או שווה ערך - דירוג אנרגטי A++ - תפוקת קירור של 9,200 BTU - כולל צנרת גז וכבל חשמלי לחיבור בין השתיים קומפלט עבור מרחק של עד 5 מטר - להפעלה תקינה אספקה כוללת מתקן	3030118025
1,050.00	אספקה, הובלה מזוגן עילי מפוצל חד פזי על פי תקינה אירופאית MASTER-INV-12 X EU WIFI - או שווה ערך - דירוג אנרגטי A++ - תפוקת קירור של 9,200 BTU	3030118026
2,270.27	אספקה, הובלה והתקנה מזוגן עילי מפוצל חד פזי על פי תקינה אירופאית MASTER-INV-18 X EU WIFI - או שווה ערך - דירוג אנרגטי A++ - תפוקת קירור של 15,000 BTU - כולל צנרת גז וכבל חשמלי לחיבור בין השתיים קומפלט עבור מרחק של עד 5 מטר - להפעלה תקינה אספקה כוללת מתקן	3030118031
1,644.07	אספקה, הובלה מזוגן עילי מפוצל חד פזי על פי תקינה אירופאית MASTER-INV-18 X EU WIFI - או שווה ערך - דירוג אנרגטי A++ - תפוקת קירור של 15,000 BTU	3030118032

שפ"ע - מינהל תפעול

410.00	משאבת ניקוז מים למזגן גבוטהה 4.6 מטר	
1,080.00	סורג מעבה	
205.00	פירוק מגזן מכל סוגל/ גודל ליחידה	
40	תעלה pvc לצנרת מחיר לפי מטר	

בברכה,
אגף שפ"ע

העתקים:

שלום שלמה – מנכ"ל העירייה
 עו"ד איתי קידר – יועמ"ש
 גבי זהבה עובדיה – מזכירת ועדת מכרזים
 חברות מציעות
 תיקי מכרז