



כ"ט חשון תשפ"ו  
20 נובמבר 2025

מכרז 13/2025

מסמך הבהרה מס' 2

הבהרה מטעם תאגיד המים חב' מי-נעם

צנרת אספקת המים תהיה מסוג פקסגול ( פוליאתילן מצולב) או שווה ערך מאושר.

- מסמך המענה לשאלות הבהרה הינו חלק ממסמכי המכרז, יש לאשרו בחתימת וחותמת המציע ולצרפו למסמכי ההצעה.